

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1220102

**Výrobek:** Řadová svorkovnice pro ochranné vodiče

**Typ:** RSA PE 16A

**Jmenovité hodnoty:** 16 mm<sup>2</sup>, U, 1000 V

**Objednatel:** Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou  
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

**Výrobce:** Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou  
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 220341-01/01 ze dne: 22.02.2022

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 60947-7-2 ed. 3:10 (idt IEC 60947-7-2:2009), ČSN EN 60947-1 ed. 4:08+A1:11+A2:15 (idt IEC 60947-1:2007),  
TNI 370606

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 220341 mezi  
objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.  
*(Pozn.: norma označená \* není v rozsahu akreditace)*

**Platnost certifikátu je omezena do:** 28.02.2025

01.03.2022

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



220341-01