

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1240152

Výrobek: Řadové svorkovnice

Typ: RSA 35 A, RSA PE 35 A

Jmenovité hodnoty: 2,5 - 50 mm² Cu, 125 A, U_i -1000 V,
2,5 - 50 mm² (PE), 10 - 50 mm² (PEN), U_i 1000 V

Objednatel: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

Výrobce: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 240767-01/01 ze dne: 11.04.2024

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
pro RSA 35 A dle ČSN EN 60947-7-1 ed. 3:2010,
pro RSA PE 35 A dle ČSN EN 60947-7-2 ed. 3:2010

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 240767 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 22.04.2027

23.04.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



* C E R / 1 2 4 0 1 5 2 *

240767-01